

*Iepirkums*

**“Elektroģenerators piegāde un uzstādīšana Valsts kancelejas vajadzībām”**

*identifikācijas Nr. MK VK 2014/26*

**Atbildes uz jautājumiem / 15.08.2014**

**Jautājums nr. 1.** Nolikumā nekas nav teikts par ventilācijas logu paplašināšanu telpā kurā ir paredzēta dīzeļģenerators uzstādīšana, bet esošie ventilācijas logi (1.3 x 0.49m un 0.86 x 0.6m) nespēs nodrošināt nepieciešama gaisa apjoma pieplūdi un aizplūdi dīzeļģeneratoram, ar nolikumā norādīto jaudu (ne mazāk ka 205kW), tādēļ:

- a. vai drīkst paplašināt esošo ventilācijas logu sienā (0.86 x 0.6m) līdz nepieciešamam izmēram (1.2 x 1.25m)?
- b. vai drīkst uzstādīt nepieciešamas papildus ventilācijas restes (0.5 x 1m – 2 gab.) lielajās divviru durvīs?

**Atbilde:** Nolikuma Tehniskās specifikācijas 30. punktā teikts ” Sagatavošanas darbi ietver: gaisa pieplūdes žalūziju un dzesēšanas ventilācijas sistēmas izveidošanu un montāžu, kā arī citi neparedzēti darbi, kas varētu tikt konstatēti objekta Pretendenta apskates laikā”. Atbilstoši šiem nosacījumiem drīkst paplašināt esošo ventilācijas logu sienā līdz nepieciešamajam izmēram, kā arī drīkst uzstādīt papildu ventilācijas restes lielajās divviru durvīs.

**Jautājums nr. 2.** No kāda materiāla ventilācijas restes ir pieļaujams uzstādīt?

**Atbilde:** No metāla (var būt arī siets).

**Jautājums nr. 3.** Nolikumā sadalē “Uzstādīšanas un pieslēgšanas darbi” ir noteikts veikt “pamatnes betonēšanu 12 m<sup>2</sup> apjomā”, sakarā ar to radās jautājumi:

- a. Drošai attiecīga elektroģenerators uzstādīšanai ir nepieciešama 3.15m gara, 1.5m plata un 0.18m augsta betona pamatne. Vajag nodrošināt tikai pamatni drošai elektroģenerators uzstādīšanai vai ir jāveic kādi papildus betonēšanas darbi ar telpas grīdu? Kas ietilps šajos papildus betonēšanas darbos (betonēšanas dziļums, betona marka,...)?

**Atbilde:** Nolikuma Tehniskās specifikācijas 30. punktā teikts ” Sagatavošanas darbi ietver: pamatnes betonēšanu 12 m<sup>2</sup> apjomā”. Šī platība atbilst neapkurināmā ēkas piebūves grīdas platībai, un tā arī ir jānobetonē. Betonēšanas dziļums un betona marka atbilstoši Latvijas būvnormatīviem.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

 A.Šinta